

Numero / Number KIP-078862/01 Sostituisce / Replaces ...  
 Emesso / Issued 23/07/2013 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC  
 Directive 92/42/EEC  
 Rapporto / Report 090500546  
 NIP/ PIN 0694BU1240

## CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa dichiara che i prodotti  
 Kiwa hereby declares that the products

caldaie a condensazione  
 central heating condensing boilers

Marchio / trade mark: **RIELLO**

Modelli / models: Start Aqua Condens 25 BIS

costruite da / **Riello S.p.A.**  
 made by Legnago (VR), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella  
 meets the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE e Direttiva Rendimenti 92/42/CEE  
 Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC and in the Directive on  
 efficiency requirements 92/42/EEC

I suddetti prodotti sono stati approvati per  
 Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / appliance type : B<sub>23P</sub>, B<sub>53P</sub>, C<sub>13</sub>, C<sub>23</sub>, C<sub>33</sub>, C<sub>43</sub>, C<sub>53</sub>, C<sub>63</sub>, C<sub>83</sub>, C<sub>93</sub>  
 C<sub>13X</sub>, C<sub>33X</sub>, C<sub>43X</sub>, C<sub>53X</sub>, C<sub>63X</sub>, C<sub>83X</sub>, C<sub>93X</sub>

Paesi e categorie apparecchi / Countries and appliance categories

AL	<sub>2H3P</sub>	AT	<sub>2H3P</sub>	BG	<sub>2H3P</sub>
CH	<sub>2H3P</sub>	CZ	<sub>2H3P</sub>	DK	l <sub>2H</sub>
HR	<sub>2H3P</sub>	ES	<sub>2H3P</sub>	FI	l <sub>2H</sub>
GB	<sub>2H3P</sub>	GR	<sub>2H3P</sub>	IE	<sub>2H3P</sub>
IS	l <sub>3P</sub>	IT	<sub>2H3P</sub>	LT	<sub>2H3P</sub>
LV	l <sub>2H</sub>	MK	<sub>2H3P</sub>	NL	l <sub>3P</sub>
NO	l <sub>2H</sub>	PT	<sub>2H3P</sub>	RO	<sub>2H3P</sub>
SE	l <sub>2H</sub>	SI	<sub>2H3P</sub>	SK	<sub>2H3P</sub>
TR	<sub>2H3P</sub>	HU	<sub>2H3P</sub>	EE	<sub>2H3P</sub>

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:  
 Via Mameli Goffredo, 20  
 20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:  
 Via Treviso, 32/34  
 31020 San Vendemiano (TV)

[www.kiwa.com](http://www.kiwa.com)

**GASTEC**


Kiwa



Ing. Emanuele Ferrari  
 Director Product Certification

**kiwa**  
 Approved

EC Directive



2009/142/EC  
 92/42/EEC

**GASTEC**

**CE**  
 0694



Numero / Number KIP-078862/01 Sostituisce / Replaces --  
 Emesso / Issued 23/07/2013 Scopo / Scope Directive 92/42/EEC  
 Rapporto / Report 090500546  
 NIP/ PIN 0694BU1240

Annex 1 to certificate PIN 0694BU1240

Certificate

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:  
 Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:	RIELLO				
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
Start Aqua Condens 25 BIS	98	107,1	98,6	105,8	☆☆☆☆

Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98  
 Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

Kiwa Italia S.p.a.


Sede Legale:  
 Via Mameli Goffredo, 20  
 20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:  
 Via Treviso, 32/34  
 31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

**GASTEC**


Kiwa



Ing. Emanuele Ferrari  
 Director Product Certification

**kiwa**  
 Approved

EC Directive



92/42/EEC

**GASTEC**



**0694**